

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Федеральное государственное казенное учреждение**

(наименование территориального органа МЧС России)

**«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»**

**Отдел Федерального Государственного пожарного надзора**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,**

**тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 20/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) по предотвращению  
угрозы возникновения пожара.**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Детский сад № 4 «Теремок» пресмотра и оздоровления»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное  
управление ФПС № 6 МЧС России» Новикова Андрея Владимировича

(наименование органа ГПН)

от «31» мая 2021 года № 20, ст.6; ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О  
пожарной безопасности», в период с 10.06.2021 года по 21.06.2021 года проведена **плановая,  
выездная** проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МЧС России» по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кравчук Евгенией  
Игорьевной объекта защиты - здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» пресмотра и оздоровления» (МБДОУ  
№ 4 «Теремок»), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 48

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Пуговкиной Ольгой Валерьевной – заведующим МБДОУ № 4 «Теремок»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не проводятся ежегодные испытания автоматической пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке (Автоматическая пожарная сигнализация принята в эксплуатацию в 2010 году)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.: - при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения	01.03.2023 г.	

Телефон доверия 2-68-11

		пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.		
2.	В помещении музыкального зала для покрытия полов допущено применение линолеума с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП068.В.00196 линолеум ПВХ «TARKETT» Г4,В3,РП1,Д3,Т2 не соответствует параметрам КМ2)	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.03.2023 г.	
3.	В помещениях спальни, раздевалки и тамбура выхода группы №1 для покрытия полов допущено применение линолеума с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП068.В.00196 линолеум ПВХ «TARKETT» Г4,В3,РП1,Д3,Т2 не соответствует параметрам КМ2)	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.03.2023 г.	
4.	В помещениях спальни, раздевалки и тамбура выхода группы №13 для покрытия полов допущено применение линолеума с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП068.В.00196 линолеум ПВХ «TARKETT» Г4,В3,РП1,Д3,Т2 не соответствует параметрам КМ2)	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.03.2023 г.	
5.	В помещениях спальни и раздевалки группы №2 для покрытия полов допущено применение линолеума с более высокой пожарной	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от	01.03.2023 г.	

	<p>опасностью, чем класс КМ2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП068.В.00196 линолеум ПВХ «TARKETT» Г4,В3,РП1,Д3,Т2 не соответствует параметрам КМ2)</p>	<p>22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>		
6.	<p>В помещениях спальни и раздевалки группы №4 для покрытия полов допущено применение линолеума с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП068.В.00196 линолеум ПВХ «TARKETT» Г4,В3,РП1,Д3,Т2 не соответствует параметрам КМ2)</p>	<p>п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	01.03.2023 г.	
7.	<p>В коридоре и лестничных площадках первого этажа для покрытия полов допущено применение линолеума с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП068.В.00196 линолеум ПВХ «TARKETT» Г4,В3,РП1,Д3,Т2 не соответствует параметрам КМ2)</p>	<p>п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	01.03.2023 г.	
8.	<p>В кабинетах первого этажа для покрытия полов допущено применение линолеума с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП068.В.00196 линолеум ПВХ «TARKETT» Г4,В3,РП1,Д3,Т2 не соответствует параметрам КМ2)</p>	<p>п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	01.03.2023 г.	

Телефон доверия 2-68-11

9.	В коридоре и лестничных площадках второго этажа для покрытия полов допущено применение линолеума с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП068.В.00196 линолеум ПВХ «TARKETT» Г4,В3,РП1,Д3,Т2 не соответствует параметрам КМ2)	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.03.2023 г.	
10.	В кабинетах второго этажа для покрытия полов допущено применение линолеума с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП068.В.00196 линолеум ПВХ «TARKETT» Г4,В3,РП1,Д3,Т2 не соответствует параметрам КМ2)	п. 4 №184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.4 ч.4 ст.5,6,151 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 7 статьи 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: - ... в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1. не допускается применять декоративно – отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	01.03.2023 г.	
11.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (далее-СИЗОД) от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г: На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (далее-СИЗОД) от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного.	01.03.2023 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

Телефон доверия 2-68-11

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей и арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6

МЧС России» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Кравчук Евгения Игорьевна

по пожарному надзору)

«21» июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]  
(подпись)

Заведующий : [Signature]  
(должность, фамилия, инициалы)

«21» июня 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575805

Владелец Пуговкина Ольга Валерьевна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022