

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ФМБА России)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

(Межрегиональное управление № 91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной улица Гоголя 10 тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-38, 2-69-40 E-mail: ru91@fmbamail.ru

08.10.2025 г.

No

01-26/45- п

на №

OT



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Теремок» присмотра и оздоровления»

И.о. заведующего

И. Г. Воеводиной

улица Ленина, 48, город Лесной Свердловская область, 624200

тел. +7(34342) 6-03-96 dou4@edu-lesnoy.ru

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев отчет об обязательном профилактическом визите в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Теремок» присмотра и оздоровления» (далее по тексту — МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок») от 08 октября 2025 года №01-38/26, установил:

в ходе проведения в период с 29 сентября 2025 года по 08 октября 2025 года специалистами Межрегионального управления \mathbb{N}_{9} 1 ФМБА России обязательного профилактического визита в отношении МБДОУ «Детский сад \mathbb{N}_{9} 4 «Теремок» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. отделка потолков в спальне и туалете группы №1; в приемной и туалете группы №2; в приемных и туалетах групп №13 и №14, в туалете для работников МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» имеет дефекты и повреждения (местами отстает краска, трещины, следы протекания), что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При ответе ссылайтесь на наш исх. №

- 2. Отделка потолка и стен в кабинете заведующего МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» выполнена материалами, не устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (потолок выполнен потолочной плиткой, стены оклеены обоями), что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 3. Стены в буфетных и туалетах групп №№2, 13, 14; в спальне, буфетной и туалете группы №1; в туалете для работников МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» имеют дефекты и повреждения (местами отстает кафельная плитка, трещины на плитке, отсутствие плитки, ее выбухание), что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 4. Полы в буфетных и туалетах групп №№1, 2, 13, 14 имеют дефекты и повреждения (метлахская плитка имеет трещины, местами отсутствует), что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 5. На лестничной клетке правого крыла здания МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» используются потолочные светильники с люминесцентными лампами с разным спектром светоизлучения, что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.8.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди воспитанников и работников МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 24, пунктом 1 статьи 28, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.8.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. **в срок до 01 июня 2027 года** привести отделку потолков в спальне и туалете группы №1; в приемной и туалете группы №2; в приемных и туалетах групп №13 и №14, в туалете для работников МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» в соответствие с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. **В срок до 01 июня 2027 года** обеспечить потолок и стены в кабинете заведующего МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» отделочными материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункты 2.5.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. **В срок до 01 июня 2027 года** привести отделку стен в буфетных и туалетах групп №№2, 13, 14; в спальне, буфетной и туалете группы №1; в туалете для работников МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» в соответствие с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. **В срок до 01 июня 2027 года** привести отделку полов в буфетных и туалетах групп №№1, 2, 13, 14 в соответствие с требованиями пункта 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. **В срок до 01 июня 2027 года** обеспечить систему общего освещения на лестничной клетке правого крыла здания МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок» потолочными светильниками с одинаковым спектром светоизлучения.

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 1 статьи 28, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.8.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В целях оценки эффективности проведенных мероприятий и для осуществления контроля исполнения данного предписания представить в Межрегиональное управление №91 ФМБА России письменную информацию (документы, подтверждающие выполнение (невыполнение) пунктов №№1, 2, 3, 4, 5 данного предписания) в срок до 01 июня 2027 года

Основание: статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Теремок» присмотра и оздоровления» и исполняющего обязанности заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №4 «Теремок» присмотра и оздоровления» Воеводину Ираиду Григорьевну.

Одновременно разъясняю, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края

Междетиональное управление № 91 федерального медико-биологического агентства

Е. А. Мирошкин

Шевченко Ирина Алексеевна 8 (34342) 2-69-46

Предписание получил (а):

позаведующего

ОВ. 10. 2025

Восводина ИГ (фамилия, имя, отчество)